

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 12/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Kurki kulowe do instalacji gazowych: AZG, DN10 – DN50 (Rp/Rp),
DN15 - DN25 (R/ Rp)**

według załącznika nr 1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone dla instalacji gazowych budynków

3. Producent:

Producent:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30 – 418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

Zakład produkcyjny:

Zakład nr 1

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 331:2005/A1:2011 z wyłączeniem wymagań pkt.5.7

Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Nafty i Gazu, Kraków - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 1450-CPR-1018 z dnia 10.08.2020.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Tolerancja wymiarów	spełnia
Ciśnienie wewnętrzne: - klasa - szczelność	MOP = 5×10^5 Pa $\leq 20 \text{ cm}^3 / \text{h}$
Wydajność: - znamionowe min. natężenie przepływu	DN10: 3,0 m ³ /h DN15: 5,0 m ³ /h; DN20: 10,0 m ³ /h DN25: 16,0 m ³ /h; DN32: 27,0 m ³ /h DN40: 40,0 m ³ /h; DN50: 65,0 m ³ /h
Klasa temperaturowa/zakres temperatur	T2/(-20°C ÷ 60°C)
Wytrzymałość mechaniczna: - moment obrot. i odporność na zginanie - moment obrot. sterowania	spełnia spełnia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem dźwigni (dla sieci gazowych) - wytrzymałość ogranicznika	spełnia
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Trwałość: - wytrzymałość - odporność na niską temperaturę - odporność na rozpyloną solankę - odporność na wilgoć	spełnia spełnia spełnia spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik – Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków 10.08.2020.r.
(miejsce i data wystawienia)

Załącznik nr 1
do Deklaracji właściwości użytkowych nr 12/2020

Indeks produktu	Nazwa zaworu kulowego do gazu	Wymiar	DN
730-110-10	nakrętno-nakrętny z dźwignią AZG	3/8	10
730-110-15	nakrętno-nakrętny z dźwignią AZG	1/2	15
730-110-20	nakrętno-nakrętny z dźwignią AZG	3/4	20
730-110-25	nakrętno-nakrętny z dźwignią AZG	1	25
730-110-32	nakrętno-nakrętny z dźwignią AZG	1 1/4	32
730-110-40	nakrętno-nakrętny z dźwignią AZG	1 1/2	40
730-110-50	nakrętno-nakrętny z dźwignią AZG	2	50
730-210-15	nakrętno-wkrętny z dźwignią AZG	1/2	15
730-210-20	nakrętno-wkrętny z dźwignią AZG	3/4	20
730-210-25	nakrętno-wkrętny z dźwignią AZG	1	25

ctt