



Oświadczenie **W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ NR 97/23/WE**

PPZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE „METALBET”
M.TARACH, W.TARACH, E.JAGUSZTYN
28-305 SOBKÓW, Osowa 27
TEL. / FAX. (+41) 38 -73 - 022
E-MAIL: biuro@metalbet.com.pl

oświadcza:

1. Zbiorniki mogą pracować na maksymalnym ciśnieniu 0,3/3 Mpa/ba. Zbiorniki wykonane są zgodnie z Dyrektywą nr 2014/68/UE (Art. 4 p. 3); wymienniki typu:

ZB-(B) 200, ZB-(B) 300, ZB-(B) 400, ZB-(B) 500, oraz ZB-(W1) 200, ZB-(W1) 300, ZB-(W1) 400, ZB-(W1) 500, ZB-(B) nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego i nie wymaga się ich rejestracji w UDT. 2. Pozostałe zbiorniki o pojemności powyżej 500l:

600, ZB-(B) 800, ZB-(B) 1000, ZB-(B) 1500, ZB-(B) 2000, ZB-(B) 3000 , ZB-(W1) 600, ZB-(W1) 800, ZB-(W1) 1000, ZB-(W1) 1500, ZB-(W1) 2000, ZB-(W1)3000 wymagają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i dopuszczenia do eksploatacji .

Powierzchnie zewnętrzne jak i wewnętrzne podgrzewacza są zabezpieczone przed korozją.

3. Projektowanie i wytwarzanie – Uznana Praktyka Inżynierska.

4. Na specjalne zamówienie, wytwórca dostarcza grzałkę elektryczną.

5. Osprzęt nie wchodzi w zakres dostawy z wymiennika, natomiast może być dostarczony na specjalne życzenie klienta.

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE
METALBET
M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
Osowa 27, 28-305 Sobków
NIP: 656-227-26-98, Regon 260498265
tel/fax: 041 387 30 22