



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0887.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rury miedziane Cu-DHP firmy Wieland: SANCO®; Cuprolife®; WIELAND®PLUMBING TUBE; WICU®; WICU®Flex; Cuprotherm CTX®**

Zawierający / containing: miedź Cu-DHP (CW024A); osłonę z polietylenu

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz w systemach wody grzewczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zaleca się stosowanie rur miedzianych w instalacjach, w których przesyłana woda nie wykazuje właściwości agresywnych.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Wieland - Werke AG Metallwerke
D-89079 Ulm
Graf-Arco-Strasse 36, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Wieland Śląskie Metale Sp. z o.o.
00-175 Warszawa
Al. Jana Pawła II 80/C-14



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.06.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.06.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 czerwca 2023

The date of issue of the certificate: 22nd June 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB