

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 123/K/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Filtry skośne siatkowe KFA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ
720-000-15	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN15 (G 1/2)
720-000-15-EU	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN15 (G 1/2)
720-000-20	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN20 (G 3/4)
720-000-20-EU	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN20 (G 3/4)
720-000-25	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN25 (G 1)
720-000-25-EU	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN25 (G 1)
720-000-32	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN32 (G 1 1/4)
720-000-40	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN40 (G 1 1/2)
720-000-50	Filtr skośny siatkowy do instalacji wodnych i c.o. DN50 (G 2)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Montaż w instalacjach sieci wodnych i grzewczych jako armatura przeznaczona do zatrzymywania zanieczyszczeń unoszonych przez wodę.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2043 wydanie 1 z dnia 02 grudnia 2021 r.
Filtry skośne siatkowe KFA

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. 1,6 MPa (16 bar)	
	Temperatura -30°C do +150°C	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi .

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 02.12.2021 r.
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mrozik
(podpis)